

Anhang 2

Technische Mindestanforderungen für Anschlussleitungen

Als Technische Mindestanforderungen für Anschlussleitungen im Netz der KELAG Netz GmbH gelten die einschlägigen ÖNORMEN und ÖVGW-Richtlinien.

Für Anschlussleitungen im Verteilernetz der KELAG Netz GmbH gilt weiters:

- Mindestüberdeckung 0.8 m bei Hausanschlüssen
- Rohrwerkstoff und Druckklasse in Anpassung zum Bestand mit Option zur Druckerhöhung im Verteilernetz
- Schnellverschlussventil und Absperrschieber am Anschluss zum Verteilernetz
- Hauptabsperrrarmatur mit Kugelhahn und thermisch selbstschließender Gasabsperrung
- Regelblätter MD 5 u. MD 5.1

als integrierende Beilage gilt weiters:

- Regelblatt für Hausanschluss (offene Bauweise)
- Regelblatt für Hausanschluss (Pressung)